

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.4701.22

Дата регистрации	« 25 »	ноября	2022	г.
Действительно до	« 25 »	ноября	2027	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Краны шаровые запорные типов КШ, КШу, КШс, КШр, КШУн, КШУну, КШУнс, КШГ, КШГу, КШГс, КШГр на номинальное давление PN16 и PN25 номинальным диаметром от DN25 до DN200.

2. Назначение

Для перекрытия потока рабочей среды трубопроводов внутренних систем газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, наружных сетей газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также тепловых сетей с температурой рабочей среды до 150 °С (в зависимости от типа крана).

3. Изготовитель

Открытое акционерное общество «Завод Этон», Республика Беларусь, 211162, Витебская область, Чашникский район, город Новолукомль, улица Панчука, дом 7.

4. Заявитель

Открытое акционерное общество «Завод Этон», Республика Беларусь, 211162, Витебская область, Чашникский район, город Новолукомль, улица Панчука, дом 7.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 18.11.2022 № 13(3)-430/22;

сертификата соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001-2015 от 05.09.2022 № ВУ/112 05.01. 031 01 00351.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» осуществляет инспекционный контроль производства продукции ОАО «Завод Этон», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Пример маркировки: Этон ЕАС Кран шаровой КШГу-50-I-I-16
ТУ РБ 300008266.015-2004 PN16 T_{макс} 150 °С Ст3 Класс А Зав. № 0791
Дата: 06/2021 Республика Беларусь, г. Новолукомль, ул. Панчука, 7
тел. +375(2133) 34506 факс +375(2133) 34498.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

« 25 » ноября 2022 г.

№ 0019541

