

santek

ООО «КЕРАМИКА»
428020, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Партия № _____

Изделия санитарные керамические: **умывальники**,
изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94, ТУ 4960-001-35960280-2000

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ.92Н08707. Срок действия с 21.03.2014 г. по 20.03.2017 г.

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг 267
Класс материалов первый

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон. Количество мест: 15, 18, 24, 70
(нужное подчеркнуть)

п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-001-35960280-2000	Фактическое значение
1	Внешний вид изделий	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен	Соответствует
2	Водопоглощение	Не более 1 %	0,5%-0,8%
3	Механическая прочность	Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	Соответствует
4	Термическая стойкость изделий	Должны быть стойкими	Соответствует

Дата изготовления:

Контролер (подпись):

santek

ООО «КЕРАМИКА»
428020, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Партия № _____

Изделия санитарные керамические: **пьедесталы для умывальников**,
изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94 ТУ 4960-001-35960280-2000

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ.92Н08707. Срок действия с 21.03.2014г. по 20.03.2017г.

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг 267
Класс материалов первый

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон. Количество мест: 48

п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93 ТУ 4960-001-35960280-2000	Фактическое значение
1	Внешний вид изделий	Отсутствие плешинок, засорок, выгорок, пятен	Соответствует
2	Водопоглощение	Не более 1 %	0,5%-0,8%
3	Термическая стойкость изделий	Должны быть стойкими	Соответствует

Дата изготовления:

Контролер (подпись):