

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом Саратовпластика»**

тел. (84542) 4-44-44; 4-41-44 e-mail saratovplastika@mail.ru

**Паспорт качества на трубы из полипропилена для систем внутренней
канализации d50; d110**

Партия №
Труба ПП
Дата изготовления
Объем партии (м): 25 000
Марка сырья: ПП 21003

Показатели качества

№, № ш/п	Наименование показателя	ТУ 4926-001-93007621-2006	Результат испытаний
1	Внешний вид поверхности	Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие за пределы допусков геометрических размеров труб. На наружной и внутренней поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, посторонние включения, следы разрушения материала, а так же дефекты, обнаруженные визуально без применения увеличительных приборов.	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки	110 ^{+1,0} ; 50 ^{+0,4} 2,7 ^{+0,5} ; 1,8 ^{+0,4}	Соответствует Соответствует
3	Геометрические размеры раструбной части: 1. Диаметр: - внутренний диаметр - внешний диаметр под кольцо 2. Диаметр: - внутренний диаметр - внешний диаметр под кольцо	50 50,3 ^{+0,8} 59,6 ^{+1,0} 110 110,4 ^{+0,9} 120,6 ^{+1,8}	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	2,0	Соответствует
5	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	21,0	Соответствует
6	Относительное удлинение при разрыве %, не менее	250,0	Соответствует
7	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	2,0	Соответствует
8	Сопротивление удару: при температуре (20-25 °) С на маятниковом копре количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	10	Соответствует
9	При температуре (20-22°) С падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	нет	Соответствует
10	Герметичность раструбных соединений при температуре (23-25 °) С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин.	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Соответствует

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н03665

Заключение: Партия труб № соответствует требованиям ТУ 4926-001-93007621-2006 и годна для использования по назначению.

Начальник основного подразделения

